



UWAGI:
-Prace wykonać zgodnie z projektem
-Podejścia przewodów do rozdzielnic zabezpieczyć przed uszkodzeniami
-Rozdzielnicę o stopniu ochrony minimum IP54
-W rozdzielnicę przewidzieć 30% wolnego miejsca

OCHRONA OD PORAŻEŃ
ZGODNIE Z PN-IEC/HD 60364
SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE
ZASILANIA W UKŁADZIE SIECI TN-S

HYDRO FLOW		Hydro-Flow Sp. z o.o. ul. Sosna Toruńska 40 86-300 Grudziądz		FORMAT 297x930
NAZWA I ADRES INWESTORA Stacja Uzdziarniania Wody w m. Przyłek				DATA listopad 2016
NAZWA OBIEKTU I LOKALIZACJA SUW w miejscowości Przyłek nr ewid. 1088/1, obręb nr 0004 Przyłek, gm. Niviska				STADIUM PT
TREŚĆ RYSUNKU Sterownik wyspowy filtra rozdzielnicą RO-Fx				NR RYSUNKU 1/1 / RO-Fx
	NAZWISKO	SPECIALNOŚĆ	NR UPRAWNIENI	PODPIS
Projektant	mgr inż. Robert Polach	Instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych	WK9/D178/PWOE/10	
Asystent	mgr inż. Piotr Murach			
Asystent	mgr inż. Grzegorz Fórmanowski			