



UWAGA

1. Złącza kontrolne K 422 instalować w puszkach PO 180 X 180 montowanych w

- ☐ cz. istniejąca
- ☐ cz. projektowana
- ☐ projektowne rozbiórki

mgr inż. Rajpold Ryszard Uprawnienia budowlane do projektowania i nadzoru budowlanego w zakresie specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych
mgr inż. Włodzimierz Czerwiński Uprawnienia budowlane do projektowania i nadzoru budowlanego w zakresie specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych
39-300 Mielec, ul. Samobieżna 6a/2

SKALA	INWESTOR
1:100	GMINA NIWISKA
OBIEKT	36-147 Niwiska 430
Rozbudowa i przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Hucie wraz z rozbudową i przebudową wewnętrznych instalacji C.O. i elektrycznej - dz. nr 473 w m. Hucia	
Instalacja odgromowa	
PROJEKTANT	Włodzimierz Czerwiński
OPRACOWAŁ	E-82/01
SPRAWDZIŁ	Ryszard Rajpold
RODZAJ INWESTYCJI	FAZA
BUDOWA	PROJ. BUDOWLANY
BRANŻA	
ELEKTR.	
NR RYS.	
3.E	