



**Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Kolbuszowej**
ul. 11 Listopada 10
36 – 100 Kolbuszowa
tel. 17 22-71-150
znak sprawy: **PSK.443.6.1.2.2019**

SI
+ IP
[Signature]

Kolbuszowa, dnia 09.04.2019r.



DECYZJA

- Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kolbuszowej działając na podstawie:
1. art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019r. poz. 59),
 2. art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.),
 3. art. 3, art. 12 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2018 r. poz. 1152 z późn. zm.),
 4. § 20 ust. 1 pkt 10, § 21 ust. 1 pkt 1 i ust. 8 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294),

po analizie sprawozdania z badań próbki wody pobranej w ramach nadzoru przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kolbuszowej oraz w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody prowadzonej przez Zakład Usług Komunalnych w Niwiskach, 36-147 Niwiska 112 w punkcie:

— Szkoła Podstawowa w Hucinie ul. Wspólna 54, 36-147 Niwiska (sprawozdanie z badań Nr HK.74.2019 z dnia 05.04.2019r wykonane przez laboratoria Wojewódzkiej Stacji-Sanitarno- Epidemiologicznej w Rzeszowie; sprawozdanie z badań Nr 1141/04/2019/M/1 z dnia 08.04.2019r. wykonane przez Laboratorium JARS Sp. z o.o. Filia Południe 41-404 Mysłówice ul. Fabryczna7,

- Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kolbuszowej

Stwierdza

że woda z wodociągu Przyłek
jest przydatna do spożycia przez ludzi.

UZASADNIENIE

W ramach urzędowej kontroli jakości wody, prowadzonej przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kolbuszowej została pobrana do badań laboratoryjnych próbka wody z wodociągu Przyłek z wyznaczonego punktu monitoringowego w zakresie parametrów grupy A. Badania jakości wody prowadzone były zgodnie z ustalonym harmonogramem pobierania próbek na 2019r. W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono krótkotrwałą zmianę jakości wody pod względem wskaźnika mikrobiologicznego. Według § 3 ust. 1 i ust. 3 pkt 1 oraz załącznika nr 1 C. Tabela 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294) dopuszczalna liczba Bakterii grupy coli w wodzie zdanej do spożycia przez ludzi wynosi 0 jtk/100 ml (warunkowo dopuszcza się < 10 jtk/

100 ml). W pobranej próbce wody stwierdzono Bakterie grupy coli na poziomie 2 jtk/ 100 ml. Bakterie grupy coli to parametr niepożądany w wodzie, którego obecność nie jest niebezpieczna dla zdrowia, należy jednak doprowadzić do jego obniżenia gdy wartość graniczna zostanie przekroczona. Zakład Usług Komunalnych w Niwiskach podjął działania naprawcze oraz zlecił ponowny pobór wody w zakresie przekroczonego parametru. Wynik sprawozdania z badań Nr 1141/04/2019/M/1 z dnia 08.04.2019r stwierdził zgodność z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294)

Zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2018 r. poz. 1152 z późn. zm.) Zbiorowe zaopatrzenie w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi, w tym zapewnienie ciągłości dostaw i odpowiedniej jakości wody, należy do zadań własnych gminy.

Zgodnie z art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2018 r. poz. 1152 z późn. zm.), Wójt, Burmistrz jest obowiązany do informowania mieszkańców o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Wobec powyższego Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kolbuszowej orzekł jak w sentencji.

POUCZENIE

Stronom służy prawo do wniesienia odwołania od niniejszej decyzji do Podkarpackiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kolbuszowej w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania poprzez złożenie oświadczenia wobec Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kolbuszowej, z dniem doręczenia takiego oświadczenia przez ostatnią ze stron postępowania decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

.....
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kolbuszowej
mgr Barbara Dudzińska
(wersja elektroniczna podpisana bezpiecznym podpisem elektronicznym)

Otrzymują:

1. Zakład Usług Komunalnych w Niwiskach, 36-147 Niwiska 112.
2. Wójt Gminy Niwiska, 36-147 Niwiska 430 (poczta elektroniczna ePUAP).
3. A/a.