

**Gmina Niwiska
Niwiska 430
36-147 Niwiska**

WARUNKI TECHNICZNE DOSTAWY WODY I ODBIORU ŚCIEKÓW

Dotyczy: Zapewnienia dostawy wody i odbioru ścieków z projektowanej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz warunki techniczne włączenia do gminnej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.

W odpowiedzi na wniosek oraz w oparciu o ustawę z dnia 7 czerwca 2001r. „o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków” (Dz. U. Nr 72, poz. 747 z późn. zm.), Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków w gminie Niwiska oraz postanowienia Kodeksu cywilnego, Zakład Usług Komunalnych w Niwiskach zapewnia dostawę wody oraz odbiór ścieków sanitarnych do oczyszczalni ścieków dla projektowanej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na działkach położonych w miejscowości Niwiska od dz. bud. nr 1331 do 1320/7 zgodnie z przedłożonym załącznikiem.

Warunki techniczne włączenia do sieci są następujące:

- I. Miejsce włączenia: istniejąca sieć wodociągowa PE Ø 90 posadowiona na działce nr 1331 w miejscowości Niwiska w rejonie oznaczonym w załączniku jako pkt A.
 1. Sieć wodociągową należy zaprojektować i wykonać z rury PE Ø 110 na ciśnienie nominalne 1,00 Mpa. Włączenie do istniejącej sieci wodociągowej j/w wykonać za pomocą trójaka Ø 80/100. Na projektowanym odcinku sieci w punkcie B zainstalować zasuwę odcinającą gwintową Ø 100 z obudową i skrzynką uliczną obetonowaną do poziomu terenu. Projektowany odcinek sieci zakończyć hydrantem nadziemny p. poz. Ø 80 zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie przeciwpożarowej. Projektując trasę sieci należy zachować w miarę możliwości prowadzenie równoległe i prostopadłe do granic działki, obcego uzbrojenia, dróg i budynków.
Zaleca się znakowanie trasy przyłącza poprzez ułożenie nad nim na głębokości 30 cm ppt. taśmy znakującej w kolorze niebieskim.
- II. Zakład Usług Komunalnych w Niwiskach zobowiązuje się przyjąć ścieki sanitarno-bytowe odpowiadające warunkom Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 maja 1994 r. w sprawie warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych stanowiących mienie komunalne (Dz. U. Nr 50, poz. 501) do sieci kanalizacyjnej w Niwiskach odpowiadające warunkom Ustawy j/w.
 1. Miejsce włączenia: istniejąca sieć kanalizacyjna Ø 200, studnia na działce nr 1331 PCV S1 Ø 400 o rzędnych 221.04/218.39.

2. Projektowaną sieć kanalizacyjną wykonać z rur PVC Ø 200 gwarantujących pełną szczelność i posiadających wymagane atesty i aprobaty. Na trasie sieci zaprojektować i wykonać studzienki rewizyjne PCV Ø 400. Projektując trasę sieci należy zachować w miarę możliwości prowadzenie równoległe i prostopadłe do granic działki, uzbrojenia obcego, dróg i budynków.

Inne warunki:

1. Wszystkie materiały i armatura użyta do budowy przyłącza/sieci powinny posiadać odpowiednie atesty, cechy producenta, świadectwa i dopuszczenia, w tym PZII do wody pitnej.
2. Opracowany przez osobę posiadającą wymagane przygotowanie zawodowe, projekt budowlany uzgodnić branżowo: w zakresie skrzyżowań i zbliżeń do urządzeń podziemnych.
3. Uzyskać wymagane dokumenty prawne niezbędne do realizacji przyłączy/sieci.
4. Roboty budowlano-montażowe powierzyć firmie lub osobie posiadającej uprawnienia budowlane wymagane odpowiednimi przepisami prawa budowlanego.
5. Wykonany przyłącz wodociągowy (sieć wodociągowa) należy przepłukać i zdezynfekować.
6. Wykonany przyłącz wodociągowy i kanalizacyjny pozostaje własnością odbiorcy. Przyłącza będące w posiadaniu ZUK będą utrzymywane przez ZUK w Niwiskach.
7. Zakład Usług Komunalnych w Niwiskach wymaga udziału swojego przedstawiciela przy odbiorach technicznych robót, w pełnym zakresie i zgodnie z warunkami technicznymi.
8. Wykonawca udziela gwarancji i rękojmi na wykonany zakres robót na okres 36 miesięcy od daty odbioru.
9. Zakład Usług Komunalnych w Niwiskach udziela wyjaśnień odnośnie zagadnień poruszonych w niniejszych warunkach lub znajdują one wyjaśnienie szczegółowe w cytowanych aktach prawnych.
10. Jakiegokolwiek naruszenie niniejszych warunków technicznych lub zrealizowanie przyłączy niezgodnie z projektem budowlanym spowoduje odmowę zawarcia umowy o dostawę wody i odbiór ścieków.
11. Warunki dostawy wody i odbioru ścieków z przyłączonej nieruchomości określi umowa o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków.

Zał. mapa syt-wys.

Otrzymują:

1. Gmina Niwiska, 36-147 Niwiska 430
2. a/a

KIEROWNIK
Zakładu Usług Komunalnych
inż. Jerzy Skiba

Warszawa Wykonania Sieci -
Wodociągowa i Kanalizacyjna
w Mińsku
nr. 24K-4310.22.2022 z dnia 15.05.2022 r.
Gmina Mińska

ID weryfikacji: 102945-a220ebbbb (na stronie: <http://kolbuszowa.geoportal2.pl/map/osrodek/weryfikacja.php>)
Dokument wygenerowany automatycznie dnia: 10.05.2022 r. Wniosek: GK.P.6642.2.1179.2022
Niniejsza mapa nie może służyć do celów projektowych.

