

Starosta Kolbuszowski
Zespół Ugadniania Dokumentacji Projektowej
36-100 Kolbuszowa, ul.11 Listopada 10

**ODPIS PROTOKOŁU NARADY KOORDYNACYJNEJ
do sprawy NR GK.ZUDP.6630.1.180.2022**

wydany na podstawie: art.7d pkt 2 i art.28b ust 7 ustawy z dnia 17 maja 1989r.
– Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. z 2021r. poz.1990)

Dla: Usługi Projektowe Wacław Zimny
Adres : 36-100 Kolbuszowa
Piaskowa 67

Na zlecenie GK.ZUDP.6630.1.180.2022 z dnia: 2022-09-21 znak: woda Kosowy

Inwestor: **Gmina Niwiska**
36-147 NIWISKA
Niwiska 430

Przedmiot uzgodnienia : **Odcinek sieci wodociągowej.**

Lokalizacja obiektu :

gmina : **NIWISKA**

Miejscowość: **Kosowy** , działka nr:

1511/1,1500,1510,1509,1508,1507,1506,1505,1504,1503,1502/2,1502/1,1501/2,1501/1,1491/2,1487/1,1486/2

Przedłożony projekt w dniu: **2022-09-22** w Starostwie Powiatowym w Kolbuszowej, ul.11-go Listopada 10 **był przedmiotem narady koordynacyjnej** uzgadniającej sytuowanie projektowanych sieci uzbrojenia terenu będących przedmiotem wniosku.

Uczestnicy narady uzgodnili przedłożoną dokumentację z następującymi uwagami:

1. Przy wykonywaniu prac ziemnych szczególnej ochronie podlegają znaki geodezyjne, znaki grawimetryczne, znaki magnetyczne, urządzenia zabezpieczające te znaki oraz budowle triangulacyjne. W szczególności nie wolno dokonywać czynności powodujących ich zniszczenie, uszkodzenie lub przemieszczenie.
2. Przy skrzyżowaniach i zbliżeniach projektowanych sieci z istniejącym uzbrojeniem terenu, prace ziemne wykonywać ręcznie i pod nadzorem pracownika ich dysponenta.
3. Zachować minimalne wymagane odległości od istniejących i projektowanych urządzeń energetycznych w tym od istniejącej stacji trafo. Opisać rury osłonowe projektowane na kablach energetycznych (na kablach SN projektować rury dwudzielne 160, na kablach nn rury dwudzielne 110). Prace w pobliżu elektroenergetycznych linii kablowych wykonywać ręcznie pod nadzorem pracownika PE Kolbuszowa
4. Rozpoczęcie prac ziemnych w rejonie istniejącej sieci gazowej zgłosić z 7-mio dniowym wyprzedzeniem do Gazowni w Kolbuszowej. Prace ziemne w rejonie istniejącej sieci gazowej prowadzić ręcznie. Wykonane skrzyżowania projektowanego wodociągu z istniejącą siecią gazową podlegają odbiorowi. Przed wykonaniem przewiertów sterowanych w zbliżeniu lub w skrzyżowaniu z istniejącą siecią gazową wykonać pod nadzorem Gazowni w Kolbuszowej odkrywkę kontrolną gazociągu, w celu ustalenia rzeczywistej lokalizacji oraz posadowienia gazociągów.

Uzgodnienie niniejsze nie zwalnia z konieczności zachowania i spełniania wymogów i warunków zawartych w branżowych warunkach technicznych i dokonanych wcześniej uzgodnieniach.

NIE PODLEGA OPŁACIE SKARBOWEJ
na podstawie art.3 ustawy
z dnia 16.11.2006r. o opłacie skarbowej
(Dz.U.Nr 225 poz.1635)

Sporządził:
z up. STAROSTY
(-)
mgr inż. **Aleksander Mokrzycki**
PRZEWODNICZĄCY
Narad Koordynacyjnych