

Starosta Kolbuszowski
Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej
36-100 Kolbuszowa, ul.11 Listopada 10

**ODPIS PROTOKOŁU NARADY KOORDYNACYJNEJ
do sprawy NR GK.ZUDP.6630.1.176.2022**

wydany na podstawie: art.7d pkt 2 i art.28b ust 7 ustawy z dnia 17 maja 1989r.
– Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. z 2021r. poz.1990)

Dla: Usługi Projektowe Wacław Zimny
Adres : 36-100 Kolbuszowa
Piaskowa 67

Na zlecenie GK.ZUDP.6630.1.176.2022 z dnia: 2022-09-21 znak: ks Przyłęk

Inwestor: Usługi Projektowe Wacław Zimny
36-100 Kolbuszowa
Piaskowa 67

Przedmiot uzgodnienia : Odcinek sieci kanalizacji sanitarnej.

Lokalizacja obiektu :

gmina : **NIWISKA**

Miejscowość: **Przyłęk** , działka nr:

954,1155,957/5,953/29,950/33,950/22,948/2,947/12,947/11,947/3,947/21,947/20,947/19,947/18,947/17,947/16,947/15,947/14,957/3,957/1,962/5,966,958

Przedłożony projekt w dniu: **2022-09-22** w Starostwie Powiatowym w Kolbuszowej, ul.11-go Listopada 10 **był przedmiotem narady koordynacyjnej** uzgadniającej sytuowanie projektowanych sieci uzbrojenia terenu będących przedmiotem wniosku.

Uczestnicy narady uzgodnili przedłożoną dokumentację z następującymi uwagami:

1. Przy wykonywaniu prac ziemnych szczególnej ochronie podlegają znaki geodezyjne, znaki grawimetryczne, znaki magnetyczne, urządzenia zabezpieczające te znaki oraz budowle triangulacyjne. W szczególności nie wolno dokonywać czynności powodujących ich zniszczenie, uszkodzenie lub przemieszczenie.
2. Przy skrzyżowaniach i zbliżeniach projektowanych sieci z istniejącym uzbrojeniem terenu, prace ziemne wykonywać ręcznie i pod nadzorem pracownika ich dysponenta.
3. Zachować minimalne wymagane odległości od istniejących i projektowanych urządzeń energetycznych.
4. Rozpoczęcie prac ziemnych w rejonie istniejącej sieci gazowej zgłosić z 7-mio dniowym wyprzedzeniem do Gazowni w Kolbuszowej, prace ziemne w rejonie istniejącej sieci gazowej prowadzić ręcznie - wykonane skrzyżowania projektowanej kanalizacji sanitarnej (grawitacyjnej oraz tłocznej) z istniejącą siecią gazową podlegają odbiorowi (odbioru skrzyżowań potwierdzić protokołem odbioru).

Uzgodnienie niniejsze nie zwalnia z konieczności zachowania i spełniania wymogów i warunków zawartych w branżowych warunkach technicznych i dokonanych wcześniej uzgodnieniach.

NIE PODLEGA OPŁACIE SKARBOWEJ
na podstawie art.3 ustawy
z dnia 16.11.2006r. o opłacie skarbowej
(Dz.U.Nr 225 poz.1635)

Sporządził:
z up. STAROSTY
(-)
mgr inż. **Aleksander Mokrzycki**
PRZEWODNICZĄCY
Narad Koordynacyjnych