

## Wyjaśnienia Nr 1 treści SIWZ

**dotyczy:** postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Rozbudowę i przebudowę części istniejącego budynku szkolnego pod mini salę gimnastyczną w miejscowości Trześń”.  
Postępowanie w sprawie zamówienia publicznego nr SI.271.2.2016

Prowadząc postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na rozbudowę i przebudowę części istniejącego budynku szkolnego pod mini salę gimnastyczną w miejscowości Trześń, na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013, poz. 907 ze zm.) w tabeli poniżej informuję o otrzymanych wnioskach o wyjaśnienie treści SIWZ oraz o udzielonych na nie wyjaśnieniach

L.p.	Treść wniosku	Wyjaśnienie
1	Ze względu na fakt, iż podłogi sportowe montowane w halach sportowych powinny być wykonane zgodnie z obowiązującą w tym zakresie normą PN EN 14904:2006 – prosimy o potwierdzenie, wykonany system podłogi powinien być zgodny we wszystkich 13 parametrach z normą PN EN 14904:2009.	Projektowana podłoga sportowa hali powinna być wykonana zgodnie z normą PN EN 14904 we wszystkich 13 parametrach tej normy.
2	Czy Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie certyfikowanej, systemowej podłogi np. <b>ARIM SPORT 2.S.</b> zgodnej z normą PN 14904:2009 we wszystkich 13 parametrach.	Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie podłogi ARIM SPORT 2.S proponowanej przez oferenta jako równoważnej do projektowanej
3	Jak zabezpieczyć antykorozyjnie konstrukcję dachową aby odpowiadała warunkom p. poz.	Patrz zamieszczony folder „Zabezpieczenie p. poz.”

Zamawiający informuje, że otrzymane wnioski o wyjaśnienie treści SIWZ oraz udzielone na nie wyjaśnienia stają się integralną częścią SIWZ i będą wiążące przy składaniu ofert.

W związku z niniejszymi wyjaśnieniami nie przewiduje się przesunięcia terminu składania ofert.

  
mgr inż. Elżbieta Wróbel