



- UWAGA:
- teren wyprofilować w kierunku naturalnych spadków
  - teren przyległy kontenerowi utwardzić tłucznem
  - obniżenie wód gruntowych studzienkami wzbiorczymi
  - teren nasypu zabezpieczyć przed napływem wód gruntowych ścianką szczelną po obwodzie
  - grunt piaszczysty pod zbiornikami i nasypem po odwodnieniu zagęścić
  - mocowanie siatki oraz maty przeciwoerozyjnej wg instrukcji producenta
  - bezpośrednio pod płytę fundamentową należy zastosować podwójną izolację z folii budowlanej o grubości 2 x 0,4 mm układaną na zagęszczonym podłożu
  - wykonać izolację przeciwwilgociową płyty fundamentowej – malowanie 2x – boki i góra płyty.

NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:					
Budowa 2 zbiorników wyrównawczych na wodę, na działkach o nr ewidencji gruntów 23/1, 23/4 w miejscowości Hucisko					
	PD-PROJEKT pd-projekt@wp.pl tel. 79 50 13 117		INWESTOR: GMINA NIWISKA 36-147 NIWISKA 430		
	RODZAJ OPRACOWANIA: DOKUMENTACJA ZGŁOSZENIOWA		NAZWA RYSUNKU: POSADOWIENIE ZBIORNIKÓW		NR RYS: <b>7</b>
	STADIUM: <b>Z</b>	NR ZLECENIA: Nr z. SI.272.10.2016	DATA: <b>III - 2016</b>	SKALA: -	
	FUNKCJA	IMIĘ NAZWISKO	UPRAWNIENIA	SPECJALNOŚĆ	
Projektant	mgr inż. Dariusz Paściak		PDK/0167/ PWOS/06	SANITARNA	
Sprawdzająca	mgr inż. Iwona Rabczak		PDK/0006 /POOS/08	SANITARNA	