

SI.271.8.2016

Niwiska, dnia 18.08.2016 r.

## Wyjaśnienia Nr 1 treści SIWZ

**dotyczy:** postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „**Budowa 2 zbiorników wyrównawczych na wodę na działkach o nr ewidencji gruntów 23/1, 23/4 w miejscowości Hucisko**”.  
Postępowanie w sprawie zamówienia publicznego nr SI.271.8.2016

Prowadząc postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na budowę 2 zbiorników wyrównawczych na wodę na działkach o nr ewidencji gruntów 23/1, 23/4 w miejscowości Hucisko, na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity – Dz. U. z 2015 r., poz. 2164) w tabeli poniżej informuję o otrzymanych wnioskach o wyjaśnienie treści SIWZ oraz o udzielonych na nie wyjaśnieniach

| L.p. | Treść wniosku   | Wyjaśnienie  |
|------|---|--|
| 1    | Na stronie 54 projektu budowlanego cytuję :”Dobrano zestaw pompowy Hydro MPC-E 4 CRIE-9 z czterema pompami w tym jedna rezerwowa”. Podanie jednego producenta wyklucza innych producentów z uczestnictwa w przetargu. | Jeżeli w przedmiarach robót, dokumentacji budowlanej, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót pojawiają się ewentualne wskazania znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, to określają one minimalny standard jakości materiałów lub urządzeń przyjętych przykładowo do wyceny.<br>Zamawiający, zgodnie z art. 29 ust.3 Prawa zamówień publicznych dopuszcza zastosowanie produktu innego producenta o parametrach równoważnych lecz nie gorszych niż przyjęto w dokumentacji technicznej. Operowanie przykładowymi nazwami materiałów, ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania.<br>Zgodnie z powyższym Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów i urządzeń równoważnych w stosunku do przykładowych, wskazanych w dokumentacji projektowej, pod warunkiem, że zagwarantują one realizację robót zgodnie z uzyskanym pozwoleniem na budowę, zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w dokumentacji projektowej. |
| 2    | Czy Zamawiający dopuszcza do powyżej wymienionego zadania Kierownika robót o uprawnieniach budowlanych w specjalności   | Zamawiający dopuszcza do powyżej wymienionego zadania Kierownika robót o uprawnieniach w specjalności konstrukcyjno-budowlanej – tak jak zapis w SIWZ.   |

|   |  |   |
|---|--|---|
|   | instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń. |   |
| 3 | Czy nowo budowane obiekty takie jak : zestaw hydroforowy i zbiorniki wody mają być wpięte do monitoringu GPRS. Jeżeli tak to jakiego.      | Nowobudowane obiekty mają być wpięte do istniejącego w Zakładzie Usług Komunalnych w Niwiskach systemu monitoringu Hydro- Net operatora HYDRO-PARTNER. System monitoringu musi uwzględniać pracę zestawu pompowego oraz określać poziom wody w zbiornikach przy pomocy sondy hydrostatycznej. |

Zamawiający informuje, że otrzymane wnioski o wyjaśnienie treści SIWZ oraz udzielone na nie wyjaśnienia stają się integralną częścią SIWZ i będą wiążące przy składaniu ofert.

W związku z niniejszymi wyjaśnieniami nie przewiduje się przesunięcia terminu składania ofert.

  
**WÓJT**  
*mgr inż. Elżbieta Wróbel*