




Mielec, dn. 03.07.2019 r.

L. dz.RE2/RM/2019/6/445/w/14/65

Gmina Niwiska
Niwiska 430
36-147 Niwiska




Dotyczy: techniczne warunki zabezpieczenia kolidujących urządzeń elektroenergetycznych

W odpowiedzi na pismo w sprawie określenia warunków zabezpieczenia kolizji - kolizja w ramach zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi gminnej nr 104 157R wraz z budową chodnika na dł. ok. 995 m w istniejącej granicy pasa drogowego – Etap I „ Rejon Energetyczny Mielec informuje:

1. Z projektowanym zadaniem inwestycyjnym będą kolidowały linie napowietrzne niskiego napięcia zasilane ze stacji transformatorowej Kosowy 2 oraz przyłącza kablowe niskiego napięcia zasilane ze stacji transformatorowych jak wyżej.
2. Istniejącą przyłącza kablowe nN jak wyżej w obrębie skrzyżowania z przebudowywaną drogą i chodnikiem należy zabezpieczyć rurami ochronnymi dwudzielnymi np. typu AROT 110. Wykonanie prac zlecić uprawnionemu wykonawcy.
3. Prace w pobliżu istniejących kabli energetycznych wykonać ręcznie pod ścisłym nadzorem PE Kolbuszowa – uzyskać protokół odbioru technicznego skrzyżowań.
4. Ponadto z przebudowywaną drogą występują skrzyżowania istniejących linii napowietrznych nN – linie posiadają wymagane zabezpieczenia i oraz posiadają wymaganą odległość przewodów od jezdni. W związku z przebudową w przypadku podniesienia niwelaty drogi może zająć konieczność przebudowy słupów z celu uzyskania wymaganej normą PN-E-05100 odległości przewodów od jezdni.
5. Całość prac jak wyżej należy wykonać własnym kosztem i staraniem.

Jednocześnie zwracamy uwagę, iż prace związane z przebudową drogi i budową chodnika w zbliżeniu do przewodów czynnych urządzeń elektroenergetycznych jest pracą w warunkach szczególnego zagrożenia dla życia i zdrowia ludzi. W związku z powyższym wszelkie prace budowlane pod i w zbliżeniu do linii energetycznej mogą być wykonane po uprzednim uzgodnieniu w Rejonie Energetycznym zakresu i sposobu prowadzenia prac, a w przypadkach wymagających wyłączenia po odpłatnym dopuszczeniu do nich przez Pogotowie Energetyczne.

Z poważaniem
PGE Dystrybucja S.A.
Oddział Rzeszów
Rejon Energetyczny Mielec

Dyrektor
Ryszard Masłuk

Do wiadomości:

1. Adresat
2. aa