SIATKA GÓRNA

V betonu płyty dennej z progiem = 12,04m3

1. Beton klasy B30 (C25/30)
2. Stal zbrojeniowa klasy A-IIIN, dopuszczona do stosowania w budownictwie mostowym
3. Minimalna otulina prętów - 4 cm

Rysunek Nr 25.1, 25.2 i 26.1 , 26.2 należy traktować jako jedną całość



8.2 23szt. ø 12 lśr=8790



Inwestor	GMINA NIWISKA		
Obiekt	PRZEBUDOWA PÓŁSTAŁEGO OBIEKTU MOSTOWEGO, POPRZEZ WYKONANIE PREFABRYKOWANEGO, ŻELBETOWEGO PRZEPUSTU SKRZYNKOWEGO, NA POTOKU ŚWIERCZÓWKA, W MIEJSCOWOŚCI SIEDLANKA, W CIĄGU DROGI GMINNEJ TRZEŚŃ-SIEDLANKA KM 2+432.60		
Branża	STADIUM OPRACOWANIA		Skala 1:20
Mosty	PROJEKT BUDOWLANY		31.07.2008r.
Projektant	mgr inż. Mieczysław Łącz	Upraw. Nr ewid. K - 121/01	
Opracowanie	mgr inż. Krzysztof Barszcz		
Sprawdzający	mgr inż. Lech Krupiński	Decyzja Nr 256/02	
Nazwa rysunku	WLOT I WYLOT PRZEPUSTU WYLEWANY NA MIEJSCU ZBROJENIE PŁYTY DENNEJ		Rysunek Nr 25.2