

ZUK.4310.72.2021

Gmina Niwiska

36-147 Niwiska 430

ZAPEWNIENIE I WARUNKI TECHNICZNE DOSTAWY WODY

Zakład Usług Komunalnych w Niwiskach zapewnia dostawę wody do projektowanej sieci wodociągowej oraz określa warunki techniczne włączenia do istniejącego wodociągu położonego w miejscowości Kosowy w oparciu o ustawę z dnia 7 czerwca 2001r. z zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków (Dz. U. Nr 72, poz. 747 z późn. zm.).

1. Miejsce włączenia:

Istniejąca sieć wodociągowa PE Ø 90 w rejonie oznaczonym w załączniku jako pkt A.

Sposób wykonania:

Sieć wodociągową należy zaprojektować i wykonać z rury PE Ø 110 na ciśnienie nominalne 1,00 Mpa. Włączenie do istniejącej sieci wodociągowej j/w wykonać za pomocą trojaka Ø 80/100. Na projektowanym odcinku sieci w punkcie B zainstalować zasuwę odcinającą gwintową Ø 100 z obudową i skrzynką uliczną obetonowaną do poziomu terenu, oraz układ zasuw Ø 100/ Ø 80 w miejscu połączenia ze starą siecią wodociągową Ø 90. Projektowany odcinek sieci zakończyć hydrantem nadziemny p. poż. Ø 80 oraz zaprojektować dodatkowe hydranty zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie przeciwpożarowej. Na istniejącej sieci wodociągowej Ø 90 w okolicy granicy z Gminą Cmolas zaprojektować hydrant nadziemny p.poż. oraz zasuwę odcinającą Ø 80. Przekroczenie drogi gminnej wykonać w rurze osłonowej metodą przepychu. Projektując trasę sieci należy zachować w miarę możliwości prowadzenie równoległe i prostopadłe do granic działki, obcego uzbrojenia, dróg i budynków. Zaleca się znakowanie trasy sieci poprzez ułożenie nad nim na głębokości 30 cm ppt. taśmy znakującej w kolorze niebieskim.

2. Zachować odległości: od budynków, gnojowników, studni, szamb itp. – min. 2,00 m, od płotów, drzew i innych urządzeń stałych – min. 1,00 m z każdej strony.
3. Wszystkie materiały i armatura użyta do budowy sieci powinny posiadać odpowiednie atesty, cechy producenta, świadectwa i dopuszczenia, w tym PZH do wody pitnej.
4. Opracowany przez osobę posiadającą wymagane przygotowanie zawodowe, projekt budowlany sieci wodociągowej uzgodnić w ZUDP Kolbuszowa oraz branżowo: w zakresie skrzyżowań i zbliżeń do urządzeń podziemnych. ZUK Niwiska uzgadnia kompletny projekt budowlany w zakresie sposobu rozwiązania włączenia do sieci wodociągowej i projektowanego uzbrojenia sieci.

5. Uzyskać wymagane dokumenty prawne niezbędne do realizacji sieci.
6. Roboty budowlano-montażowe powierzyć firmie lub osobie posiadającej uprawnienia budowlane wymagane odpowiednimi przepisami prawa budowlanego.
7. Wykonany odcinek sieci wodociągowej należy przepłukać i zdezynfekować. Jakość wody potwierdzić badaniami laboratoryjnymi. Trasę wodociągu i uzbrojenia oznakować zgodnie z obowiązującymi normami.
8. Zakład Usług Komunalnych w Niwiskach wymaga udziału swojego przedstawiciela przy odbiorach technicznych robót, w pełnym zakresie i zgodnie z warunkami technicznymi.

Załącznik: mapa syt-wys.

Otrzymują:

1. Gmina Niwiska, 36-147 Niwiska 430.
2. a/a

KIEROWNIK
Zakładu Usług Komunalnych
inż. Jerzy Skiba

ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH
36-147 Niwiska
tel. (017) 22 79 383, fax (017) 22 79 341
K14-15-63-318, REGON 83135116C



