



- kabel światłowodowy 8-włóknisty dla późniejszego wykorzystania
- kable sterujące YKSLY ekw 2 x 2 x 1mm2
- rura osłonowa PCV fi 140 mm HDPE 32 x 2,9 czarna dla światłowodu i kabla sterującego

NAZWA INWESTYCJI: PRZYŁĄCZ WODOCIĄGOWY DO STUDNI GŁĘBINOWEJ					INWESTOR: GMINA NIWISKA				
ADRES INWESTYCJI: NIWISKA					Niwiska 430				
dz. nr ewid.: 2574/2, 2579, 2584					36-147 Niwiska				
NAZWA RYSUNKU: SCHEMAT IDEOWY ZASILANIA STUDNI					JEDN. PROJ. PROJEKTOWAŁ: Nr uprawnień Podpis				
SKALA NR PROJ. DATA BRANŻA NR RYS.					Adam BARSZCZ E - 471/94				
07.2022 ELEKTRYCZNA E-2					SPRAWDZIŁ: Nr uprawnień				
					Grażyna BARSZCZ E - 104/93				
Projektowany przez autorskim					ul. Długa 12c tel. 017 7889377 GSM 609 195 412				