

ZUK.4310.31.2022

**Gmina Niwiska**

**36-147 Niwiska 430**

**WARUNKI TECHNICZNE PRZYŁĄCZENIA STUDNI GŁĘBINOWEJ**

W odpowiedzi na wniosek oraz w oparciu o ustawę z dnia 7 czerwca 2001r. „o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków” (Dz. U. Nr 72, poz. 747 z późn. zm.), Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków w gminie Niwiska oraz postanowienia Kodeksu cywilnego, Zakład Usług Komunalnych w Niwiskach określa warunki przyłączenia studni głębinowej do budynku ujęcia wody w Niwiskach zlokalizowanego na działce nr ewid. gr 2584.

Miejsce włączenia:

Istniejący odwiert studni głębinowej na działce nr 2574/2 w rejonie oznaczonym w załączniku jako pkt A.

Sposób wykonania:

1. Przyłącz wodociągowy należy zaprojektować i wykonać z rury PE Ø 110 na ciśnienie nominalne 1,00 Mpa. Od studni głębinowej do budynku przyłącz zaprojektować drogą gminną i połączyć z rurociągiem PCV Ø 160 przed budynkiem ujęcia wody. Przed obudową studni zaprojektować zasuwę odcinającą Ø 100 z obudową i skrzynką uliczną obetonowaną do poziomu terenu. Projektując trasę przyłącza należy zachować w miarę możliwości prowadzenie równoległe i prostopadłe do granic działki, obcego uzbrojenia, dróg i budynków.

Zaleca się znakowanie trasy sieci poprzez ułożenie nad nim na głębokości 30 cm ppt. taśmy znakującej w kolorze niebieskim.

**Inne warunki:**

1. Wszystkie materiały i armatura użyta do budowy sieci i przyłączy powinna posiadać odpowiednie atesty, cechy producenta.
2. Uzyskać stosowne dokumenty formalno-prawne niezbędne do budowy sieci i przyłączy.
3. Roboty budowlano-montażowe powierzyć firmie lub osobie posiadającej uprawnienia budowlane wymagane odpowiednimi przepisami prawa budowlanego.
4. Zakład Usług Komunalnych w Niwiskach udziela wyjaśnień odnośnie zagadnień poruszonych w niniejszych warunkach, lub znajdują one wyjaśnienie szczegółowe w regulaminie świadczenia usług.

Zał. mapa syt-wys.

Otrzymują:

1. Gmina Niwiska, 36-147 Niwiska 430.
2. a/a

KIEROWNIK  
Zakładu Usług Komunalnych  
inż. Jerzy Skiba

2573

2574/1

404

2579

2577

2578

2580

2582583

2585

2582

2550/2

ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH 36-147 NIWISKA tel. (017) 22 79 383, fax (017) 22 79 384 NIP 814-15-63-318, REGON 831351160		prezident Wambion Gryfarczenia Słodowa Główny do budowy Uście Wody 24.10.2022 8.06.2022 r. gminy Niviska	
KIEROWNIK Zakładu Usług Komunalnych inż. Jerzy Skiba			