

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

Skala 1:1000

Arkusze: 7.129.26.05.1, 7.129.26.05.3

Układ poziomy: 2000, układ wysokościowy: PL-EVRF2007-NH

Gm. Niwiska – 180604_2.0003 KOSOWY

GK.P.6642.1.1049.2022

L.ks.rob:…312.4/2022…

Mapa aktualna w oznaczonym zakresie na dzień: 22.06.2022.

Mapa opracowana z wykorzystaniem materiałów otrzymanych z PODGiK.

Ze względu na charakter inwestycji nie badano Ksiąg Wieczystych.

Nie wyklucza się istnienia w terenie innych nie wykazanych na niniejszej mapie urządzeń podziemnych, które nie były zgłoszone do inwentaryzacji lub, o których brak jest informacji w instytucjach branżowych.

Wykonał dnia 24.06.2022:

KOL-KART Sp. z o.o.
ul. Żytnia 6, 36-100 Kolbuszowa
NIP 814-163-70-57, Regon 180306452
KRS: 0000558658

GEODETA UPRAWNIONY
inż. Andrzej Tokarz
36-105 Cmolas 205 A
tel. 601 525 452
UPR. ZAW. NR 19574

Poświadcza się, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, których rezultaty zawiera operat techniczny pozytywnie zweryfikowany.
(jestem świadomy odpowiedzialności karnej za składanie fałszywego oświadczenia)

Organ prowadzący państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny	Starosta Powiatu Kolbuszowskiego PODGiK
Identyfikator zgłoszenia prac geodezyjnych	GK.P.6642.1.1049.2022
Protokół weryfikacji nr	GK.P.6642.1.1049.2022_1
Data weryfikacji	06-07-2022
Kierownik pracy, imię nazwisko nr uprawnień geodezyjnych	Andrzej Tokarz UPR. ZAW. NR 19574
Podpis poświadczającego	Tokarz

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM
MAPY DO CELÓW PROJEKTOWYCH

LEGENDA:

- projektowany odcinek sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PVC 200x4,9 L=600,48m,PVC200X5,9 L=2,03m
- kanalizacji sanitarnej tłocznej PE90x5,4 L=557,07m;
- przyłącz kanalizacji sanitarnej PVC 160x4,0 L=8,71m
- projektowana sieć wodociągowa PE110x6,6 L=629,61m
- P - projektowana przepompownia ścieków sanitarnych
- SC1 -projektowana studnia do czyszczenia przewodu tłocznego ks.
- SP - projektowana studnia rozprężna
- linia rozgraniczająca teren inwestycji.

Starosta Kolbuszowski
Niniejsza dokumentacja była przedmiotem narady koordynacyjnej, która odbyła się za pomocą środków komunikacji elektronicznej
Data narady: 2022-09-08
Znak sprawy: GK.ZUDP.6630.1.166.2022
Uwagi i zalecenia zostały zawarte w protokole z narady koordynacyjnej
Przewodniczący narady:Mokrzycki Aleksander

Aleksander Mokrzycki
Elektronicznie podpisany przez Aleksander Mokrzycki
Data: 2022.09.13 13:17:35 +02'00'

	DATA	UPR. BUDOWLANE	PODPIS
Projektował cz.sanitarna: mgr inż. Wacław Żimny	09-2022		
Sprawdził cz.sanitarna: mgr inż. Grzegorz Bednarek	09-2022		
Projektował cz.elektryczna: Technik Adam Banasz	09-2022		
Sprawdził cz.elektryczna: mgr inż. Grażyna Banasz	09-2022		

Nazwa obiektu budowlanego: BUDOWA ODCINKA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ i SIECI WODOCIĄGOWEJ

Adres obiektu budowlanego: Kosowy Gł działki: 180604_2.0003: 1, 1605/4,1664 1657, 1658, 1659, 1670, 1652, 1651, 1674, 1675, 1676, 1663/5, 1906, 1776/8, 1912/1, 1776/2, 1911, 1914/2, 1781/5, 1782, 1783/5

SKALA	RODZAJ OPRACOWANIA	ARKUSZ
1:1000	PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU	1-1