

ZDP. 6740.I.22



Kolbuszowa, 30.12.2022 r.

Gmina Niwiska  
36-147 Niwiska 430

Zarząd Dróg Powiatowych w Kolbuszowej w odpowiedzi na pismo znak: SI.7013.30.1.2022 z dnia 23.12.2022 r. **uzgadnia** przedłożoną dokumentację techniczną do. Zadania pn.: "**Przebudowa drogi gminnej ul. Polnej, dz. o nr ewidencji gruntów 267 o długości około 995 m w miejscowości Kosowy**" w zakresie włączenia do drogi powiatowej Nr 1 225 R Kosowy – Niwiska – Kamionka – Sędziszów za pomocą zjazdu publicznego dz. nr ewid. 159 w miejscowości Kosowy.

- Ukształtowanie wysokościowe powierzchni jezdni z projektowanym zjazdem powinno być dostosowane do pochylenia podłużnego i poprzecznego drogi z pierwszeństwem przejazdu przy jednoczesnym zapewnieniu sprawnego odprowadzenia wody opadowej ze skrzyżowania.
- włącznie do drogi powiatowej Nr 1 225 R zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.2016.124) dla klasy drogi powiatowej „Z”
- Zjazdy należy wykonać zgodnie ze sztuką i wiedzą inżynierską zgodnie z Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 r, poz. 124) § 77 oraz § 78
- Przecięcie krawędzi nawierzchni drogi i nawierzchni zjazdów wykraglone łukiem kołowym o promieniu nie mniejszym niż 5 m.
- Szerokość zjazdów winna być nie mniejsza niż 5 m, w tym jezdni o szerokości nie mniejszej niż 3,5 m i **nie większa niż szerokość jezdni na drodze.**
- Pochylenie podłużne zjazdów w obrębie korony drogi winno być dostosowane do jej ukształtowania.
- Na długości nie mniejszej niż 7,0m od krawędzi drogi pochylenie podłużne zjazdów nie powinno być większe niż 5 %, a na dalszym odcinku nie większe niż 12%.
- Zachować ciągłość odwodnienia dróg powiatowych (przepust pod zjazdem – zapewniający ciągłość odwodnienia dot. włączenia do drogi powiatowej Nr 1 225 R)
- W przypadku kolizji zjazdu z istniejącymi drzewami, słupami, urządzeniami lub sieciami w pasie drogowym, inwestor na własny koszt winien dokonać zabezpieczenia lub przełożenia kolidującego elementu w pasie drogowym za zgodą ich właścicieli.

DYREKTOR  
Zarządu Dróg Powiatowych  
w Kolbuszowej  
Eugeniusz Szczepiwił

Otrzymują:  
1x Adresat  
1xa/a